

16
Cagliari, 13.11.2015

Prot. AD/bc 97262 /DEP
(lettere e numeri da citare nella risposta)

posta elettronica certificata

Spettabile
SIAN – Azienda USL Olbia
protocollo@pec.aslolbia.it

Sig. Sindaco
Comune di Olbia
comune.olbia@actaliscertymail.it

Sig. Sindaco
Comune di Golfo Aranci
comune.golfoaranci@pec.it

e, p.c. Spettabile
Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna
(Legge Regionale n° 4 del 4 febbraio 2015)
Via Cesare Battisti, 14
09123 Cagliari (CA)
protocollo@pec.ato.sardegna.it

Oggetto: Acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs 31/01 – Comuni Olbia e Golfo Aranci.

In riferimento all'oggetto si comunicano i risultati analitici dei campionamenti eseguiti in data 11.11.2015 in cui si rileva la non conformità al D.Lgs.31/01 dei seguenti parametri:

Punto di campionamento	Coliformi a 37°C	E.coli	Torbidità	Alluminio	Ferro	Manganese
uscita impianto Agnata			3.40 NTU			173.90ug/l
Olbia via Toti	11 UFC/100ml		3.29 NTU			274 ug/l
Olbia via Sardegna	12 UFC/100ml		3.20 NTU			261.30ug/l
Olbia via Vicenza 20	9 UFC/100ml		4.47 NTU	478 ug/l	205 ug/l	298 ug/l
Olbia via Meucci	14 UFC/100ml	3 UFC/100ml	3.62 NTU			307 ug/l
Olbia via Tenente Cossu	15 UFC/100ml		3.04 NTU	254.90ug/l		324.10ug/l
Olbia via Polo	6 UFC/100ml		3.22 NTU			265 ug/l
Golfo Aranci via C. Felice, 9	5 UFC/100ml	1 UFC/100ml	2.35 NTU			173 ug/l

Resta dunque confermata la non conformità, segnalata in data odierna dal Servizio in indirizzo con nota n. 47080, del Manganese, Alluminio e *Coliformi*.

La causa delle non conformità rilevate è da ascrivere alla elevata concentrazione di Manganese in arrivo all'impianto con conseguente elevato consumo di disinfettante e interferenza sulla disinfezione.

Direzione Tecnica/Settore Complesso Depurazione/UO Laboratorio Viale A. Diaz, 77 - Cagliari
Tel. 070.60321 - fax 070.340479

Abbanoa S.p.A. - Capitale Sociale € 256.275.415,00 i.v. • C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929
Sede Legale: Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro • Tel. 0784.213600 - Fax 0784.203154
Sede Amministrativa: Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari • Tel. 070 60321 - Fax 070 340479
Website: www.abbanoa.it - E-mail: info@abbanoa.it

Si sta provvedendo all'adeguamento dei dosaggi alla situazione attuale.

Vi informeremo appena possibile dei risultati.

Distinti saluti

Settore Complesso Depurazione
Il Responsabile
(f.to Dott. Antonio Deidda)

Direzione Tecnica/Settore Complesso Depurazione/UO Laboratorio Viale A. Diaz, 77 - Cagliari
Tel. 070.60321 - fax 070.340479

Abbanoa S.p.A. - Capitale Sociale € 256.275.415,00 i.v. • C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929
Sede Legale: Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro • Tel. 0784.213600 - Fax 0784.203154
Sede Amministrativa: Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari • Tel. 070 60321 - Fax 070 340479
Website: www.abbanoa.it - E-mail: info@abbanoa.it